



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11 приемная 58-06-00, тлф/факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн" E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru  
(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ТОПКИНСКОГО РАЙОНА**

652300 г. Топки, ул. Советская, 62 тлф/факс 3-12-73, E-mail: ond-21@mail.ru  
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 106/1/80

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

"21" августа 2018 года

г. Топки

(город, село, поселок)

Юридическому лицу муниципальному казенному учреждению осуществляющее обучение для детей сирот и  
детей оставшихся без попечения родителей "Детский дом "Родник"

Директору муниципального казенного учреждения осуществляющее обучение для детей сирот и  
детей оставшихся без попечения родителей "Детского дома "Родник" Логачевой Ольге Борисовне  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Топкинского района по пожарному надзору N 106 от "20" июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 20 мин. по 10 час. 00 мин. «03» августа 2018г, с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. «15» августа 2018г, и с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. «21» августа 2018г. продолжительностью 3 рабочих дня / 3 часа. проведена плановая проверка государственным инспектором Топкинского района по пожарному надзору Ваниным Артёмом Леонидовичем объекта защиты юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ "РОДНИК". находящаяся по адресу: 652354 Кемеровская область, Топкинский район, п. Трещевский, ул. Малыгина, 23 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с законным представителем юридического лица директор муниципального казенного учреждения осуществляющее обучение для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Детского дома "Родник" Логачева Ольга Борисовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания школы (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей) не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности (Не проведено техническое освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления. В	п.61 ППР в РФ; п. 5.8.4 табл. 1. ГОСТ Р 56936-2016; п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008.	30.07.2019	




	соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок (извещатели, прибор приёмно-контрольный, оповещатели и т.д) их срок эксплуатации составляет не менее 10 лет.		
2	В проходах служащих для эвакуации людей, а также в целях недопущения нарушения режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями (имеются 4 светильника в лестничных клетках, которых не достаточно)	п.4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171), (п. 7.73. и п. 7.74 СНИП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение) (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123ФЗ от 22.07.2008г.	30.07.2019
3	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации на первом и втором этаже здания.	п. 23(д) ППР в РФ	30.07.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

"21" августа 2018г.  Государственный инспектор Топкинского района по пожарному надзору  
**Ванин Артём Леонидович**

(подпись) М.Л.П. <\*> (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил: Законный представитель юридического лица директор  
муниципального казенного учреждения осуществляющее обучение для детей сирот и детей оставшихся без  
попечения родителей/Детского дома "Родник" Логачева Ольга Борисовна  «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)